2025 Éves összefoglaló energetikai szakreferensi jelentés

SOURCING Hungary Kft.

CÉGADATOK

Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely címe: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Telephelyek száma: 6

FŐ ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK

VILLAMOS ENERGIA	FÖLDGÁZ	TÁVHŐ
<1 GWh	500-1 000 000 m3 között	0 GJ





A FELHASZNÁLT ENERGIA CO_2 KIBOCSÁTÁSA

397 tonna





	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Vásárolt villamos energia 2025.	24 429	25 373	24 133	22 182	23 092	21 477	18 953	20 346	23 476	24 031	25 585	23 378
havi átlaghőmérséklet ◦C	0,90	7,30	8,20	13,50	15,80	19,50	22,20	23,70	19,70	12,20	6,00	3,80

Vásárolt villamos energia 2025. — havi átlaghőmérséklet ◦C



	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Földgáz 2025.	174 695	162 638	123 264	78 131	77 196	26 652	26 979	23 355	52 577	120 732	143 399	181 102
havi átlaghőmérséklet ◦C	0,90	7,30	8,20	13,50	15,80	19,50	22,20	23,70	19,70	12,20	6,00	3,80

Földgáz 2025. — havi átlaghőmérséklet ◦C

SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

Passzív elérés: **100%** Aktív elérés: **0** fő

ENERGIAHATÉKONYSÁGI JAVASLATOK

világításkorszerűsítés, fázisjavítás, napelemes rendszer telepítése, hagyományos kazán cseréje kondenzációs kazánra, sűrített levegő kompresszor hulladékhő-hasznosítás, füstgáz hőhasznosítás, inverteres split klíma, közvetett szabadhűtéses rendszer, elektromos gépkocsik targoncák használata hidraulikai beszabályozások, nyílászárócsere, homlokzati illetve födémszigetelések